

OBEC TURIE
Stavebný úrad
Podhorie 50, 013 18 Lietava

V Žiline, dňa 10.03.2023

č.s. 27/2023/HL-SP (459/2021)	
Dátum: 13 -03- 2023	
Číslo: 460/2023	Číslo: 1
Prílohy:	Výkresy:

STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník: **Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,**
IČO: 36 442 151

v zastúpení: *v zast. MIRACI elektro plus, s.r.o., Podvázoz 3008, 022 01 Čadca*

podal dňa: 25.01.2023

žiadosť o vydanie stavebného povolenia

na stavbu: **"14838 - Turie – Pred potôčkami – Predĺženie NNK „**

Stavebné objekty:
SO 01 NN káblové vedenie

pre ktorú bolo vydané územné rozhodnutie Obcou Turie pod č.s. 029/2022/HL-ÚR zo dňa 27.04.2022, právoplatné dňa 30.05.2022.

Obec Turie - Stavebný úrad, (ďalej len "stavebný úrad") ako stavebný úrad príslušný podľa § 5 písm. a/1 zákona č.608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a § 117 ods.1 stavebného zákona (ďalej len „stavebný zákon“) a zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, v znení neskorších predpisov, zastúpené v správnom konaní starostom obce podľa § 13 ods. 5 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, preskúmal žiadosť stavebníka podľa § 62 a § 63 stavebného zákona, a v zmysle § 66 stavebného zákona vydáva toto

ROZHODNUTIE O POVOLENÍ STAVBY,

ktorým stavebný úrad určuje záväzné podmienky uskutočnenia stavby :

názov stavby: **"14838 - Turie – Pred potôčkami – Predĺženie NNK „**

Stavebné objekty:
SO 01 NN káblové vedenie

(ďalej len "stavba") na pozemku registra "C" **parc.č. - líniová stavba** , v kat.ú.: **Turie**, obec:

Turie, okres: Žilina.

Stavebník má k pozemku: iné právo: Pri realizácii stavby elektrického vedenia alebo elektroenergetického zariadenia mimo zastavaného územia preukazuje sa v územnom a stavebnom konaní právo k pozemku podľa § 139 ods.1 písm.c) stavebného zákona ako právo vyplývajúce z § 11 zák.č.251/2012 Z.z. o energetike.

1. Podmienky určené v zmysle § 66 ods.2 stavebného zákona :

- a) stavba bude umiestnená na pozemku parc.č. líniová stavba, v k.ú. Turie, podľa podmienok určených územným rozhodnutím Obcou Turie pod č. 525/2021/HL-ÚR zo dňa 27.04.2022, právoplatné dňa 30.05.2022.
- b) stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia; projektovú dokumentáciu vypracoval *PROEX Žilina spol.s.r.o., Ing. Pavol Širo, Rajecká cesta č.17, 010 01 Žilina.*

Popis stavby:

SO 01 NN káblové vedenie:

1. Jestvujúcu skriňu PRIS/SR7 DIN OVV 2/6 vymeniť za novú skriňu PRIS/SR7 DIN 0 VV 4/4.(Riešené v rámci 13 882).
2. Z uvedenej skrine rozvod vyhotoviť káblom NAYY J 3x240+120mm² do jednotlivých nových prípojkových skríň č1,2, typ PRIS 8.1 DIN 0 VV 3/5, PRIS 9.0VV 3/6P2.
3. V rámci káblovej drážky bude položená optická chránička. Z nových rozvodných skríň budú napájané elektromerové rozvádzače budúcich odberateľov. Zapojenie v zmysle jednopólovej schémy NN rozvodu.

Poloha a stav staveniska:

Pozemok na ktorom má byť umiestnená trasa elektrických vedení, sa nachádza v katastrálnom území obce Turie.

Použité mapové podklady:

Pri spracovaní PD bola použitá digitálna mapa obce Turie, dodaná geodetom v mierke 1:250 a situácia pre širšie vzťahy v mierke 1:2000.

Príprava výstavby:

Pre prípravu výstavby nie je potrebná žiadna demolácia. Skládka zeminy resp. ornice nie je potrebné zriaďovať. Miesto kde sa bude vyvážať prebytočná zemina, určí obecný úrad Turie.

Účel výstavby:

Účelom výstavby je zabezpečiť bezporuchovú dodávku elektrickej energie pre terajších i budúcich odberateľov el. enrgie a pre výstavbu nových objektov.

Technické riešenie:

1. Jestvujúcu skriňu PRIS/SR7 DIN OVV 2/6 vymeniť za novú skriňu PRIS/SR7 DIN 0 VV 4/4.(Riešené v rámci 13 882).
2. Z uvedenej skrine rozvod vyhotoviť káblom NAYY J 3x240+120mm² do jednotlivých nových prípojkových skríň č1,2, typ PRIS 8.1 DIN 0 VV 3/5, PRIS 9.0VV 3/6P2.
3. V rámci káblovej drážky bude položená optická chránička. Z nových rozvodných skríň budú napájané elektromerové rozvádzače budúcich odberateľov. Zapojenie v zmysle jednopólovej schémy NN rozvodu.

Úprava plôch:

Je potrebné vykonať konečnú úpravu trasy káblového vedenia, ktorý pôjde v prevažnej časti v ceste, v chodníku a vo voľnom teréne.

Vplyv na životné prostredie:

Stavba nemá vplyv na životné prostredie.

Bezpečnosť práce:

Montáž všetkých stavebných objektov sa bude robiť v beznapäťovom stave. Je potrebné dodržať všetky zásady bezpečnosti pri práci, vrátane vydania „B“ – príkazu pre prácu na zariadení VN a v jeho blízkosti. Pred každým započatím prác je potrebné skontrolovať beznapäťový stav vedenia.

Ochranné pásma:

VN – NN kábel má ochranné pásmo 1 m na každú stranu.

Súbežná výstavba:

Ostatné inž. siete (voda, plyn, kanál).

Zemné práce:

Sa budú realizovať až po vytýčení podzemných inžinierskych sietí strojne a ručne. Zemina, v ktorej sa budú robiť zemné práce je tr.3-4. Časť úseku trasy káblového vedenia pôjde cez miestnu komunikáciu popod potok a v krajnici cesty, a tiež vo voľnom teréne. K záberu poľnohospodárskej pôdy nedôjde. Skládka zeminy sa určí pri odovzdávaní staveniska obecným úradom.

- c) dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a ochrany životného prostredia,
 - d) stavbu realizovať v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu podľa § 43e stavebného zákona, v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na uskutočňovanie stavieb podľa § 48 až 53 stavebného zákona, a v súlade s príslušnými technickými normami STN a EN, zvlášť normami protipožiarnymi, bezpečnostnými a hygienickými,
 - e) stavebný úrad určuje lehotu na dokončenie stavby - stavba bude ukončená najneskôr do troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia a po ukončení je potrebné požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia,
 - f) plniť požiadavky v záväzných stanoviskách podľa § 140b stavebného zákona uplatnené dotknutými orgánmi, ak nie sú určené správnymi rozhodnutiami, prípadne požiadavky vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného technického vybavenia na napojenie na tieto siete,
 - g) stavebný dozor : zabezpečí dodávateľ
 - h) na uskutočňovanie stavby použiť iba vhodné stavebné výrobky, ktoré sú vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, (podľa zákona č.133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch),
 - i) začatie stavby písomne oznámiť na stavebný úrad do 5 dní.
2. Vyjadrenia, stanoviská a požiadavky určené dotknutými orgánmi alebo organizáciami štátnej správy :

- **Obec Turie**, zo dňa 08.11.2021 pod č.OCUTU-S2021/0439-1623 súhlasí s PD a realizáciou stavby, za podmienky že bude zohľadňovať projekt obecného verejného osvetlenia.

- **OR HaZz** zo dňa 29.11.2021 pod č.ORHZ-ZA1-2021/001170-001 nemá námietky k uvedenému projektu.
 - **SeVaK a.s.** zo dňa 01.12.2021 pod č.O21042462 vydal stanovisko:
 - 1.v prílohe listu Vám zasielame situáciu A4 s orientačným zakreslením trasy vodovodu z mat HDPE D 110mm a verejnej kanalizácie z mat. PVC DN 300mm, ktoré sa nachádzajú v záujmovom území uvedenej stavby. Vodovod je zakreslený zelenou čiarou, kanalizácia červenou čiarou.
 - 2.pred zahájením zemných prác požadujeme priamo v teréne vytýčiť trasu VV a VK. Ich vytýčenie Vám na základe objednávky zrealizujú pracovníci našej spoločnosti. O vytýčenie prípadných vodovodných a kanalizačných prípojk kolidujúcich s navrhovanou akciou si požiadajte príslušného vlastníka dotknutej nehnuteľnosti.
 - 3.Pri dotyku predmetnej stavby s VV, VK je potrebné dodržať minimálne vzdialenosti stanovené STN 73 6005 – priestorová úprava podzemných vedení. Žiadame rešpektovať polohu VV, VK, nemeniť ich krytie v súvislosti s terénnymi úpravami.
 - 4.Prípadnú kolíziu s inž. sieťami SeVaK žiadame riešiť samostatne s prevádzkovým majstrom vodovodov a majstrom kanalizácií.
 - 5.Hutnenie podlažia v mieste dotyku s VV, VK realizovať po vrstvách vibračnými zariadeniami takým spôsobom, aby dynamické rázy pri hutnení nepoškodili potrubia vodovodu, kanalizácie a ich prípojk.
 - **Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, na úseku štátnej vodnej správy** zo dňa 30.11.2021 pod č.OU-ZA-OSZP3-2021/044682-002/Grf:

Predmetná stavba je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná za splnenia nasledovných podmienok:

 - 1.Zemné práce v blízkosti vedení vodovodného a kanalizačného potrubia resp. ich križovanie odsúhlasiť s ich správcami
 - 2.Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami počas výstavby, je potrebné urobiť také opatrenia, aby tieto znečisťujúce látky nevnikli do povrchových vôd alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu.
 - **Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, na úseku ochrany prírody a krajiny** zo dňa 08.11.2020 pod č.OU-ZA-OSZP3-2021/044680-002/Bre nemá námietky k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu.
 - **Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, na úseku štátnej správy odpadového hospodárstva** zo dňa 04.11.2021 pod č.OU-ZA-OSZP3-2021/044685-002/Slt s pripomienkami:
 - investor stavby bude viesť evidenciu druhov odpadov vzniknutých počas realizácie stavby v súlade s vyhláškou MŽP SR č.371/2015Z.z., ktoru sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov. Druhy vzniknutých odpadov zaradí podľa platného Katalógu odpadov vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z.
 - vyprodukované odpady je pôvodca (investor stavby) povinný odovzdať oprávnenému subjektu ktorý má vydaný súhlas na zhodnocovanie alebo zneškodnenie odpadov, len na povolenej skládke alebo vo vhodnom zariadení.
- V kolaudačnom konaní žiadame predložiť:*
- doklady o druhoch, množstve a zabezpečení zhodnotenia alebo zneškodnenia uvedených jednotlivých druhov odpadov (evidenčné listy odpadov, faktúry odberu odpadov) u oprávnených odberateľov.
- **Energotel a.s.** zo dňa 27.10.2021: v záujmovom území sa nenachádzajú trasy podzemných telekomunikačných vedení v majetku spol. Energotel a.s. a Stredoslovenská

distribučná a.s.

- **UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.** zo dňa 28.10.2021 pod č.2608/2021 s vydaním ÚR a SP súhlasíme, pretože v danej lokalite sa nenachádza sieť UPC.
- **SSD a.s.** zo dňa 16.11.2021 pod č.14838:
 1. S technickým riešením podľa predloženej PD súhlasíme
 2. V celkovej situácii stavby žiadame vyznačiť ochranné pásma plánovaných elektroenergetických zariadení (453/2000)
 3. V celkovej situácii žiadame vyznačiť podzemné siete a zariadenia technického vybavenia (453/2000)
 4. Priestorové uloženie Elektroenergetické zariadenie žiadame riešiť v súlade s STN 73 6005 časť III. slo 41 príloha 3 a STN 33 2000 5- 52 v zelenom páse a nespevnených častiach pridruženého priestoru.
 5. Podľa štandardov PD a inžinierskej činnosti pre SSD, žiadame doložiť vyplnenú tabuľku pozemkov dotknutých stavbou vrátane pozemkov dotknutých v ochrannom pásme stavby.
 6. Na všetky pozemky v zastavanom území obce dotknutou stavbou vrátane pozemkov nachádzajúcich sa v ochrannom pásme stavby, žiadame doložiť zmluvy o budúcich zmluvách a o zriadení vecného bremena.
 7. Žiadame aby v žiadosti o vydanie stavebného povolenia a v samotnom stavebnom povolení boli zahrnuté všetky pozemky dotknuté stavbou, vrátane pozemkov nachádzajúcich sa v ochrannom pásme stavby.
 8. SSD neakceptuje žiadnu podmienku v právoplatnom stavebnom povolení, ktorá by viazala vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu majetkoprávnym vysporiadaním pozemkov do kolaudácie (50/1976)
 9. Stavbu požadujeme navrhnuť v zmysle platnej legislatívy a v súlade s Katalógom prvkov a funkčných celkov SSD, ktorý je prístupný na stránkach www.sse-d.sk
- **O2 Slovakia s.r.o.** zo dňa 28.10.2021 v záujmovom území sa nenachádzajú siete, objekty alebo zariadenia v správe O2 Slovakia s.r.o. K predloženej PD nemáme žiadne pripomienky.
- **Slovak Telekom a.s.** zo dňa 27.10.2021 pod č.6612132386 nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o.
- **SPP-D a.s.** zo dňa 23.11.2021 pod č.TD/NS/1082/2021/Ki súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledovných podmienok:

Všeobecné podmienky:

 - Po posúdení predloženej PD vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D a.s.
 - stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov
 - stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných alebo bezpečnostných pásiem
 - ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D a.s. na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovou a uloženia výstražnej fólie, výsledok bude zaznamenaný do stavebného denníka
 - stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble a ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu
 - prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané

povolenie SPP-D

-každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č.0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti

-upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- až 150.000,-Eur poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285 prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286 alebo § 288 zákona č.300/2005 Z.z. Trestný zákon

-v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

-v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby

-k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme.

- **SITEL s.r.o.** zo dňa 29.10.2021 pod č.211027-2169:

1.vo Vami vyznačenom záujmovom území sa nenachádzajú EKS v majetku/správe SITEL s.r.o.

2.zá správnosť záujmového územia zodpovedá žiadateľ

3.vyjadrenie platí 6 mesiacov

- **SEPS** zo dňa 04.11.2021 pod č.PS/2021/013978 bez pripomienok.

- **Ministerstvo Obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry** zo dňa 08.11.2021 pod č.SEMal-68-579/2021 súhlasíme s umiestnením stavby. V mieste plánovanej výstavby sa nenachádzajú žiadne podzemné ani nadzemné vedenia alebo zariadenia v správe ministerstva obrany. Každú zmenu projektovej dokumentácie stavby žiadame zaslať na posúdenie. Toto stanovisko sa vydáva pre účely územného a stavebného konania.

- **Krajský pamiatkový úrad Žilina** zo dňa 19.11.2021 pod č.KPUZA-2021/21168-2/92561/OPO vydal záväzné stanovisko:

-ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej povahy napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektur, stavebného materiálu, hrobov, keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.

-zabezpečiť preukázateľným spôsobom oboznámenie s podmienkami záväzného stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby.

- **Orange Slovensko a.s.** zo dňa 02.12.2021 pod č.BB-3247/2021 nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s..

3. Podmienky určené v zmysle § 66 ods.4 stavebného zákona :

a) zabezpečiť komplexnosť a plynulosť uskutočnenia stavby podľa POV.

b) zhotoviteľ stavby: dodávateľsky. Stavebník je povinný po výberovom konaní na dodávateľa stavebných prác do 5 dní písomne upovedomiť o výsledku výberového konania stavebný úrad .

c) Pred začatím stavby, zmeny stavby, terénnych úprav a ťažobných prác na povrchu musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavieb fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie

vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom, v zmysle § 75 ods.1 stavebného zákona,

d) stavenisko :

- zabezpečiť pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia, a to prípadne aj úplným ohradením,
- označiť ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby,
- musí mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany, ktorý sa musí čistiť,
- musí umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
- musí umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
- musí mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu,
- musí mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osôb vykonávajúcich stavebné práce,
- musí byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov,
- na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená stavebným úradom, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.

2. Za realizovateľnosť projektu zodpovedá projektant, v zmysle § 46 stavebného zákona.
3. V zmysle § 48 ods.1 stavebného zákona sa stavba musí uskutočňovať v súlade s overeným projektom a stavebným povolením a musí spĺňať základné požiadavky na stavby (podľa § 43d ods.1 stavebného zákona). Podstatné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
4. Od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác viesť stavebný denník, ako súčasť dokumentácie uloženej na stavenisku, v zmysle § 46d, ods.1 a 2 stavebného zákona.
5. Neprekročiť prípustné hodnoty určené Vyhláškou č.549/2007 Z.z. MZ SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
6. Pred zahájením výstavby je stavebník povinný odsúhlasiť všetky podzemné a nadzemné vedenia s ich správcami a vytýčiť ich na tvare miesta, a pri realizácii stavebných objektov je nutné dodržať príslušné normy STN alebo EN o križovaní a priestorovej úprave vedení technického vybavenia územia, ako aj podmienky stanovené správcami inžinierskych sietí.
7. Za prípadné škody spôsobené stavebnou činnosťou na susedných nehnuteľnostiach je zodpovedný stavebník. Zodpovednosť za škodu reguluje šiesta časť, prvá hlava, zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov.
8. Toto rozhodnutie nenahrádza rozkopové povolenie, ktoré v prípade potreby vydá príslušný správca komunikácie.

9. Vyprodukovaný odpad je stavebník povinný odovzdať oprávnenému subjektu na zhodnotenie, alebo zneškodniť na povolenej skládke alebo vo vhodnom zariadení, v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
10. V zmysle § 76 ods.1 stavebného zákona dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
11. V zmysle § 100 písm. a) stavebného zákona stavebník, oprávnená fyzická osoba či právnická osoba uskutočňujúca stavbu, ako aj vlastník stavby, sú povinní umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nazeráť do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon dohľadu.
12. Námietky účastníkov konania : neboli vznesené.
13. V zmysle § 67 ods.2 stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu.

O d ô v o d n e n i e

Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, v zastúpení MIRACI elektro plus, s.r.o., Podzávoz 3008, 022 01 Čadca podal na stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: "14838 - Turie – Pred potôčkami – Predĺženie NNK „*Stavebné objekty: SO 01 NN káblové vedenie* na pozemku registra "C" parc.č. - líniová stavba, v kat.ú.: Turie, obec: Turie, okres: Žilina.

Stavebný úrad, na základe žiadosti stavebníka zo dňa 25.01.2023 oznámil začatie stavebného konania dňa 03.02.2023 pod č.27/2023/HL-OZN.SP (459/2021) dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom, v zmysle § 61 ods.1 stavebného zákona. Účastníkov konania stavebný úrad upovedomil verejnou vyhláškou, v zmysle § 61 ods.4 stavebného zákona, v nadväznosti na § 26 ods.2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov, pretože predmetom povoľovania je líniová stavba. Oznámenie bolo zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Obce Turie v dňoch od 08.02.2023 do 23.02.2023 a na internetovej stránke <http://www.obecturie.eu/>.

V zmysle § 61 ods.4 stavebného zákona pri líniových stavbách alebo v odôvodnených prípadoch aj pri zvlášť rozsiahlych stavbách, stavbách s veľkým počtom účastníkov konania stavebný úrad upovedomí účastníkov o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou najmenej 15 dní pred konaním miestneho zisťovania, prípadne ústneho pojednávania, a ak sa nekoná ústne pojednávanie, pred uplynutím lehoty určenej podľa odseku 3.

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 a 63 stavebného zákona, a bolo zistené, že uskutočňovaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa podmienky vydaného územného rozhodnutia č.s. 525/2021/HL-

ÚR zo dňa 27.04.2022, právoplatné dňa 30.05.2022 a všeobecné technické požiadavky na výstavbu.

Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, preto v zmysle § 66 stavebného zákona rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania : neboli vznesené.

Stavebný úrad v stavebnom konaní nenašiel dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie:


Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu.

So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.

Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je možné preskúmať súdom podľa zákona č. 162/2015 Z.z. správny súdny poriadok v znení neskorších platných právnych predpisov.



Alica Kostolná
starosta obce

Tento dokument sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 69 ods.2 stavebného zákona v nadväznosti na § 26 ods.2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov, a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu obce Turie a oficiálnych internetových stránkach obce <http://www.obecturie.eu/>. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Verejné vyhlášky:

1. Obec Turie – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní:

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

2. Internetová stránka obce Turie <http://www.obecturie.eu/> - zverejnenie po dobu 15 dní:

Zverejnené dňa:

Vyvesené dňa:

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Doručí sa:

1. Stredoslovesnká distribučná a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 Žilina

2. zastúpení MIRACI elektro plus, s.r.o., Podzávoz 3008, 022 01 Čadca

3. účastníkom konania, ktorých práva by mohli byť v tomto konaní dotknuté sa doručuje v

zmysle § 61 ods.4 stavebného zákona verejnou vyhláškou - líniová stavba, k.ú.: Turie
4. Obec Turie, Hlavná 214, 013 12 Turie

Projektant

5. PROEX Žilina spol. s.r.o., Ing. Pavol Širo, Rajecká cesta č.17, 010 01 Žilina

Odborný stavebný dozor:

6.dodávateľsky - MIRACI elektro plus, s.r.o., Podzávoz 3008, 022 01 Čadca

Na vedomie:

7. SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
8. Okresný úrad Žilina – št. vodná správa, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 01 Žilina
9. Okresný úrad Žilina – št. správa ochrany prírody a krajiny, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 01 Žilina
11. Energotel a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
12. Okresný úrad Žilina – št. správa odpadového hospodárstva, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 01 Žilina
13. UPC BROADBAND s.r.o., Na Závaží 7, 010 01 Žilina
14. SSE-Distribúcia a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 Žilina
15. O2 Slovakia s.r.o., Eisteinova 24, 851 02 Bratislava
16. Slovak Telekom a.s., Bajkalská súp. č. 28, 817 62 Bratislava
17. SPP-D a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
18. SITEL s.r.o., Kopčianska 18, 851 01 Bratislava
19. Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26
20. OR HaZz, Nám. Požiarnikov 1, 010 01 Žilina
21. MO SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzova 8, 832 47 Bratislava
22. KPÚ, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina
23. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
24. ROLSPOL s.r.o., Turie 525, 013 12 Turie
25. spis 2x

ROZŠIŘENIE NNK - NN KABLOVE VEDENIE
NAY J 3x240+120mm²
Fezn 30x4mm
OPTICKA CHRÁNIČKA
dl. Trasy 213m
3976

78

979

80

4016/1

4016/3

4017/2

4017/3

4017/4

4017/1

4018

dl. Trasy 144m

4019

4020

Stavebný úrad
veruje túto
projektovú dokumentáciu
ako súčasť stavebného povolenia
Zo dňa 27.05.2014
pod č. 142/2014
podpis: [signature]

4028/5

4028/3

4028/2

4028/1

4028/4

4027

4026

dl. Trasy 144m

4031/2

4032/2

4029

4030

4033

92

ELEKTRICKÁ SIEŤ: 3 NPE 230/400V 50Hz / TN - C

OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL.PRÚDOM STN 332000-4-41:2019

Ochranné opatrenia : samočinné odpojenie napájania.

požiadavky na základnú ochranu (ochrana pred priamym dotykom)

- príloha A: A1 - základná izolácia živých častí
- A2 - zábrany, kryty.

- príloha B: Prekážky a umiestnenie mimo dosah

požiadavky na ochranu pri poruche(ochrana pred nepriamym dotykom) :čl. 411.3

-ochranné uzemnenie a ochranné spájanie - čl.411.3.1

-samočinné odpojenie pri poruche - čl.411.3.2

Farebné značenie: Musí vyhovovať STN EN 60445.

NN KÁBLOVÉ VEDENIE

NN Káblové vedenie pre projektovanú IBV TURIE - vyhotoviť nasledovne:

NN rozvod vyhotoviť v zmysle TN SSD z vymenenej skrine PRIS 7.1 DINOVV3/4 P2 vymeniť za skriňu PRIS 7.1 DINOVV 3.

Z uvedenej skrine vyhotoviť odbočenie a zemou káblom NAYY 3x240+120mm² napojiť nové prípojkové skrine

č.2,3 PRIS 7.1 DINOVV 2/6 P2.

Prípojkové skrine slúžia pre napojenie elektro merových rozvádzačov. V rámci NN rozvodov položiť opto chráničku.

NAJMENŠIE DOVOLENÉ VODOROVNÉ VZDIALENOSTI PRI SÚBEHU NN KÁBLA DO 1 kV S PODZEMNÝMI VEDENIAMÍ V m.

(VZDIALENOSŤ SA MERIA MEDZI VONKAJŠÍMI POVRCHMI KÁBLOV, POTRUBÍ, OCHRANNÝCH KONŠTRUKCIÍ, ...)

SILOVÉ KÁBLE				OZNAMOVACIE KÁBLE		PLYNOVODY		VODOVODNÉ POTRUBIE	TEPLOVOD	KÁBLOVÝ KANÁL	KANALI-ZÁCIA
DO 1kV	DO 10kV	DO 35kV	DO 110kV	MIESTNE	DIALKOVÉ	DO 5kPa	DO 300kPa				
0,05	0,15	0,20	0,20	0,3 ¹⁾ 0,1 ²⁾	0,3 ¹⁾ 0,1 ²⁾	0,4	0,6	0,4	0,3	0,1	0,5

NAJMENŠIE DOVOLENÉ ZVISLÉ VZDIALENOSTI PRI KRIŽOVANÍ NN KÁBLA DO 1 kV S PODZEMNÝMI VEDENIAMÍ V m.

(VZDIALENOSŤ SA MERIA MEDZI VONKAJŠÍMI POVRCHMI KÁBLOV, POTRUBÍ, OCHRANNÝCH KONŠTRUKCIÍ, ...)

SILOVÉ KÁBLE				OZNAMOVACIE KÁBLE		PLYNOVODY		VODOVODNÉ POTRUBIE	TEPLOVOD	KÁBLOVÝ KANÁL	KANALI-ZÁCIA
DO 1kV	DO 10kV	DO 35kV	DO 110kV	MIESTNE	DIALKOVÉ	DO 5kPa	DO 300kPa				
0,05	0,15	0,20	0,20	0,3 ¹⁾ 0,1 ²⁾	0,3 ¹⁾ 0,1 ²⁾	0,4 ³⁾	1,0 ⁴⁾	0,4 ¹⁾ 0,2 ²⁾	0,3 ³⁾	0,3	0,3

1) NEOCHRÁNENÉ

2) V KÁBLOVOM KANÁLI ALEBO V CHRÁNIČKE.

3) PRI OLOŽENÍ V CHRÁNIČKE MOŽNO PRIMERANE ZNÍŽIŤ.

4) 0,1m AK JE KÁBEL V CHRÁNIČKE PRESAHUJÚCEJ PLYNOVOD O 1m NA KAŽDÚ STRANU.

EXIST. PRIS

Jestv. skriňa č.5.

PRIS 7 DIN 0 VV 2/6


Vymeniť za PRIS 7.1

DIN 0 VV3/4 P2

15m

Výmena v rámci 13882

p.č.14838

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT :	ING. ŠIRO PAVOL		PROEX ŽILINA s.r.o. Rajecká cesta 17 010 01 ŽILINA Telefón: +421 903 833 323 E-mail: pavol.siro@gmail.com
VYPRACOVAL :	ING. ŠIRO PAVOL		
INVESTOR :	SSD A.S. PRI RAJČIANKE 2927/8, 01047 ŽILINA		
Kraj :	ŽILINSKÝ		
STAVBA :	14838 - TURIE - PRED POTÔČKY- ROZŠÍRENIE NNK		Formát : 2xA4
OBJEKT :	NN KÁBLOVÉ VEDENIE		Dátum : 10/2021
			Účel : PD-SP

