

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom - **STN 33 2000-4-41**

PRI NORMÁLNYCH PODMIENKACH
/ základná ochrana /

odsek 412: izolovaním živých častí-príloha /A / - A1
odsek 412.2.2 : krytmi - príloha /A / - A2
doplnková ochrana prúdovým chráničom

PRI PORUCHE

ochrana neživých častí je v zmysle
článku 411.1 až 411.6
samočinným odpojením od napájania
ochanným pospájaním

ELEKTROINŠTALÁCIA

PBELEKTRIK 

VAŠA ELEKTROINŠTALÁCIA

BARÁNEK PETER , Kotrčiná Lúčka 167, 013 02, Tel : 0902 340 541, e-mail : pbelektrik.za@gmail.com

Staveb. podklady			
Vypracoval	PETER BARÁNEK	číslo osvedčenia : 002 / 2 / 2017, EZ P A E2	MIERKA 1 : 1000
Dňa	OKTOBER. 2023		
Typ dokumentácie	PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE		
Investor	OBEC TURIE		
Miesto stavby :	K.U.: OBEC TURIE, parcela č.: 1721/1, 1740/1, 2959.		
Názov stavby:	VEREJNÉ OSVETLENIE - TURIE ČASŤ Rybná		
Číslo výkresu	P-033-023-01-02		
OBJEKT	SO-02 VEREJNÉ OSVETLENIE		
Názov výkresu	SITUÁCIA - č.2-časť Rybná		