

LEGENDA

- BETONOVÝ PODPERNÝ BOD
- ZEMLNÝ KÁBEL ČYKY-J 4Bx10mm
- ROZVÁŽAČ RVO/SPP II

☉ Svietidlo SIROKE - SITECO DL-30 - iba VYMENA svietidla

⊕ Svietidlo UZKE - SITECO DL-30 - 17W + stožiar
ELV STK 76-50-3 / 5metrový (KLM 50/76/ST)

⊕ Svietidlo SIROKE - SITECO DL-30 + stožiar
ELV STK 76-50-3 / 5metrový (KLM 50/76/ST)

⊕ Svietidlo DL30 parkové 31W + STK 76-50-3, symetrické

⊕ Svietidlo SITECO Streetlight 30 micro, - 37W, 4000K, 4720 lm
+ stožiar STK 60-60-3 / 6metrový (KLM 60/60/ST)

⊕ Svietidlo UZKE - SCHREDER TECEO S / 5245 - 46W + stožiar
ELV STK 60-80-3 / 8metrový + výložník V1T-10-60 (KLM 80/60/ST)

⊕ Svietidlo +CHODNIK - SCHREDER TECEO S / 5245 - 46W + stožiar
ELV STK 60-80-3 / 8metrový + výložník V1T-10-60 (KLM 80/60/ST)

⊕ Svietidlo UZKE - SITECO SL-10 MINI - 67W + stožiar
ELV STK 76-100-3 / 10metrový + výložník V1T-10-76 (KLM 100/76/ST)

⊕ Svietidlo SITECO iba výmena svietidla na stĺpe / trolejovom stožiar

○ Jestvujúce stare svietidlo na fasade

⊙ Jestvujúce svietidlo + parkový oceľový stĺp - ZDEMONTOVAŤ

□ Jestvujúce stare svietidlo oceľovom stĺpe, 8-10m

□ Jestvujúce stare svietidlo trakcia 10m

△ Jestvujúce svietidlo na BPB/DPB stĺpe, 8-10m, ZDEMONTOVAŤ

▲ Jestvujúce NOVE - svietidlo na stĺpe, 5/6m, nie je predmetom PD

⊠ Výmena LEN stožiara STK 60-80-3 Svietidlo ostáva pôvodné

Stavebný úrad overuje túto
projektovú dokumentáciu
ako súčasť stavebného povolenia
Zo dňa 28.02.2025
420/2024/147-80
podpis:

NAJMENŠIE DOVOLENÉ VODOROVNÉ VZDIALENOSTI PRI SUBEHU PODZEMNÝCH VEDENÍ

DRUH VEDENIA	SLOVÉ KÁBLE DO				PLYNOVODY				VODOROVNÉ POTRUBIE				Tepelné vedenie				Kábelovody				Stĺpy			
	1 kV	10 kV	35 kV	110 kV	1 kV	10 kV	35 kV	110 kV	do 0,005 MPa	do 0,3 MPa	do 0,6 MPa	do 1,0 MPa	do 0,3 MPa	do 0,6 MPa	do 1,0 MPa	do 1,6 MPa	do 0,3 MPa	do 0,6 MPa	do 1,0 MPa	do 1,6 MPa	do 0,3 MPa	do 0,6 MPa	do 1,0 MPa	do 1,6 MPa
Slové káble	0,05	0,15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,6	0,6	0,6	0,4	0,6	0,6	0,6	0,4	0,6	0,6	0,6	0,4	0,6	0,6	0,4
Oznamovacie káble	0,3	0,3	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,4	0,6	0,6	0,6	0,4	0,6	0,6	0,6	0,4	0,6	0,6	0,6	0,4	0,6	0,6	0,4