

LEGENDA:

- vektorová katastrálna mapa - číselné hranice
- vektorová mapa určeného operátu
- ochranné pásmp exist. NN vedení
- exist. NN zemné vedenie
- ochranné pásmo nových NN vedení
- nové NN zemné vedenie
- optická chránička HDPE 40/33
- zemniaca pásovina FeZn 30x4



nová rozvodná skriňa
marker optickej chráničky (14 ks)

3962

3982

IBV-STENS č.2
výmena exist. skrine

montáž: NN zemný kábel (NAYY-J 3x240+120 SM/SM)
v plastovej korugovanej chráničke d110m
trasa 100m, dĺžka 114m
optická chránička HDPE 40/33
zemniaca pásovina FeZn 30x4

#

4036

3963/3

A
3963/2

A
3975/2

r
3974/2

stavebný úrad overuje túto
projektovú dokumentáciu
ako súčasť stavebného povolenia

Zo dňa 09. 01. 2023

pod č. 261/2022/KL-VI

podpis: [Signature]

Pred začiatkom realizačných prác je nutné vytýčenie
existujúcich inžinierskych sietí v teréne.

Mapa vykazuje stav ku dňu: 7.10.2021

VYPRACOVAL Ing. M. Moravčík	KONTROLOVAL Bc. J. Törda	SCHVÁLIL T. Bučko
INVESTOR Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina		
STAVBA 13218 - Turie - Pod potôčkami - Predĺženie NNK		
NÁZOV		
FORMÁT		3xA4
STUPEŇ		DSPR
DÁTUM		10/2021
Č. ZÁKAZKY		2002-044
Č. VÝKRESU		MIERKA

Enerline
P.O. BOX 24/A, 017 01 Považská Bystrica
www.enerline.sk

